



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Самарской области

Главный энергетик муниципального унитарного предприятий предстанет перед судом за нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть рабочего



Безенчукским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении главного энергетика одного из муниципальных унитарных предприятий, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, в октябре 2020 года обвиняемый, исполнявший обязанности начальника центральной насосной станции поселка городского типа Осинки, выписал электромонтеру наряд на выполнение работ по ремонту закрытого распределительного устройства, расположенного на территории насосной станции. В нарушение правил охраны труда, вместе с указанным нарядом не была выдана соответствующая техническая документация, а именно технологическая карта по обслуживанию оборудования, определяющая порядок действий при выполнении работ. Кроме того, обвиняемый допустил мужчину к выполнению работ при отсутствии полного перечня необходимых средств индивидуальной защиты.

Таким образом, в результате ненадлежащего обеспечения обвиняемым безопасных условий



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Самарской области

труда, рабочий получил удар электрическим током в результате короткого замыкания. Пострадавший с ожогами 2 и 3 степени был госпитализирован в медицинское учреждение, где скончался от полученных травм.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

18 Октября 2021

Адрес страницы: <https://samara.sledcom.ru/news/item/1620799>